

Мероприятие по контролю № 2021-52-12-26-3050-ВП
КНМ 522104829440



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском
округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском,
Уренском районах**

Коминтерна ул., д.78, г.Шахунья, Нижегородская область, 606910.
Тел/факс (8 83152) 2-23-63. E-mail: fy260@mts-nn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

29.10.2021 № 2021-52-12-26-3050-ВП

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах: 606910, Нижегородская область, г.Шахунья, ул. Коминтерна, 78
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах

(должность лица, составившего предписание)

Грузиной Натальей Сергеевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «01» октября 2021 г. №2021-52-12-26-3050-ВП

в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ветлужский лесоагротехнический техникум» (ГБПОУ ВЛАТТ); ОГРН 1025201205985
ИНН 5209003764

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ветлужский лесоагротехнический техникум» - учебный корпус № 1, пищеблок

1. При отделке помещений не соблюдаются следующие требования:
в учебном здании № 1 на 1 этаже полы в душевой (фото № 2), полы под раковиной для мытья рук в малярной мастерской (фото №3), полы на 4 этаже в жилых комнатах № 3,6,15, ступеньки на лестничном пролете (правом) между 1 и 3 этажами имеют дефекты и повреждения, нарушения гигиенического покрытия, что не допускает их качественную влажную обработку и дезинфекцию и является нарушением пп.2.5.2. п.2.5.гл.II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20)
2. При отделке помещений не соблюдаются следующие требования: стены и потолки имеют дефекты и повреждения, имеются следы от протеканий и признаки поражений грибок; краска на стенах местами потрескалась, отпадает; имеется выпадение штукатурки на стенах, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях:
в учебном здании № 1 стены в душевой (фото № 1); стены и потолки в помещении прачечной (фото № 4; № 5), стены и двери в санитарном узле для мальчиков на 1 этаже, (фото № 6,7); стены и полочки в комнате для хранения уборочного инвентаря (фото № 8,9), стена в помещении кухни для приготовления пищи самими детьми, живущими в общежитии, потолки в кабинете № 13 (фото № 10), на 4 этаже в жилых комнатах № 3,6,15, что является нарушением пп.2.5.3 Гл. 2 СП 2.4.3648-20;
3. В учебном здании № 1 помещение для обработки, хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения,(фото № 8), что является нарушением пп.2.4.12 п.2.4. Гл.2 СП 2.4.3648-20.
4. В санитарных узлах для детей на раковинах для мытья рук отсутствуют кожные антисептики для обработки рук, (фото № 15), что является нарушением абзаца 6 п.2.3 гл.2 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» согласно которого в организации должны проводиться противозидемические мероприятия –обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла а также кожных антисептиков для обработки рук.
5. В кабинете №13 используются разные типы ламп освещения (люминесцентные и светодиодные) (фото № 10) в т.ч. с разным светоизлучением, что является нарушением абз.2 п.2.4. Гл.2 СП 2.4.3648-20.
6. В учебном здании №1, в малярной мастерской, в кабинете технологическом, плотническом (фото № 11)не все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, имеются перегоревшие светильники .Замена вышедших из строя источников света, а именно перегоревших люминесцентных ламп проводится несвоевременно, что является нарушением пп.2.8.9 Гл.2 СП 2.4.3648-20 согласно которого все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии.
7. Уровень искусственной освещенности в учебном корпусе №1 по адресу:606860, Нижегородская область, Ветлужский район д. Крутцы, территория СПО ВЛАТТ, в мастерской трудового обучения (малярных работ) - на учебном месте №2 составил 182лк,на учебном месте №5 составил 176лк,на учебном месте №6 составил 172лк, при нормативе 400 лк; в мастерской по обработке древесины - на 2 ряду 1 станок составил 208лк,на 2 ряду 2 станок составил 201лк,на 2 ряду 3 станок составил 181лк,при нормативе 400 лк., что не соответствует требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается протоколом измерения искусственной освещенности № 03/1-02-0312 от 25.10.2021 г. и экспертным заключением № 03-3164 от 26.10.2021 г. выданными Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск», что является нарушением

- раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пп.2.8.5 п.2.8 гл.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
8. Классные доски в мастерских, во всех учебных помещениях, не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (местным освещением- софитами), (фото № 12), что является нарушением абз.5 пп.2.4.4 п.2.4 Гл.II СП 2.4.3648-20.
 9. Горячим водоснабжением не обеспечен кабинет столярной и плотницкой мастерской, малярной мастерской, что является нарушением пп.3.4.13 п.2.4 гл.III СП 2.4.3648-20.
 10. Не все санитарно-техническое оборудование исправно, имеет дефекты, а именно 1 умывальная раковина в малярной мастерской требует замены, санитарный узел для детей на 2 этаже, где размещается общежитие сломан, не функционирует, закрыт на замок, что является нарушением абзаца 4 п.2.4.11 гл.2 СП 2.4.3648-20
 11. Покрытие стульев в учебных классах частично имеет дефекты и повреждения, что не обеспечивает устойчивость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением абз.9 пп.2.4.3., 2.4.9. п.2.4. гл. II СП 2.4.3648-20
 12. В организации не обеспечено регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию. В учебных кабинетах приборы для обеззараживания воздуха отсутствуют, а согласно абзаца 7 п.2.3 гл.2 СП 3.1/2.4.3598-20 в организации должны проводиться противозидемические мероприятия -регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха, что является нарушением абзаца 7 п.2.3 гл.2 СП 3.1/2.4.3598-20
 13. В туалетах влажная уборка проводится не после каждой перемены, а два раза в день, что является нарушением абзаца 11 пп.2.11.2 гл.2 СП 2.4.3648-20;
 14. Остекление окон выполнено не из цельного стекла, имеются трещины и иное нарушение целостности стекла в кабинете « технологический плотнический» Чистка оконных стекол не проводится по мере их загрязнения. (фото № 13,14), что является нарушением пп.2.8.3 гл.2 СП 2.4.3648-20;
 15. В общежитии для обучающихся в возрасте до 18 лет отсутствует не оборудовано помещение для оказания медицинской помощи и изолятор (для временной изоляции заболевшего до его госпитализации в медицинскую организацию или до приезда родителей или законных представителей), что является нарушением абз.5 пп.2.4.14 гл.2 СП 2.4.3648-20;
 16. Мебель для детей (парты, столы и стулья) не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, согласно которому цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула, что является нарушением абз.2 пп.2.4.3 гл.2 СП 2.4.3648-20;
 17. В учебной столярной и плотницкой мастерской станки не установлены на фундаменте (фото № 16), что является нарушением абз.2 пп.3.9.3 гл.2 СП 2.4.3648-20;
 18. На пищеблоке отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха, что является нарушением абз.12 пп.2.4.6.2. гл.2 СП 2.4.3648-20 согласно которому приборы должны устанавливаться на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.
 19. На пищеблоке не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, не весь инвентарь, используемый для раздачи и порционированию блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением абз.3 пп.2.4.6.2. гл.2 СП 2.4.3648-20
 20. В учебном корпусе № 1, в общежитии не организован питьевой режим для учащихся, что является нарушением пп.8.4.2; 8.4.3 п.8.4 гл.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
 21. Не проведено обследование технического состояния системы вентиляции, что является нарушением абзаца 3 п.2.7.4 гл.2 СП 2.4.3648-20, согласно которого обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

**в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Ветлужский лесоагротехнический техникум» (ГБПОУ ВЛАТГ)- учебный корпус № 2
по адресу: 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. М.Горького, 80**

22. На территории корпуса №2 контейнер (мусоросборник) установлен на земле, что является нарушением п.2.2.3 гл.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее по тексту - СП 2.4.3648-20) согласно которому на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.
23. В учебном здании №2, в кабинетах № 4,12,26,27,29,31 32 не все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, имеются перегоревшие светильники. Замена вышедших из строя источников света, а именно перегоревших люминесцентных ламп проводится несвоевременно, что является нарушением пп.2.8.9 Гл.2 СП 2.4.3648-20 согласно которого все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии
24. В организации не обеспечено регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию. В наличии имеется только 3 прибора два из них передвижные для обеззараживания воздуха на 15 учебных классов , что является нарушением абзаца 7 п.2.3 гл.2 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» согласно которого в организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия -регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха.
25. Помещение для обработки, хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением пп.2.4.12 п.2.4. Гл.2 СП 2.4.3648-20.
26. Не все санитарно-техническое оборудование, а именно два унитаза из трех для мальчиков находятся в нерабочем состоянии , что является нарушением абзаца 3,4 п.2.4.11 гл.2 СП 2.4.3648-20
27. Интерактивные доски в учебных помещениях №33,34 расположены не по центру фронтальной стены классного помещения (фото №3), что является нарушением абзаца 3 пп.2.4.4. гл.2 СП 2.4.3648-20, согласно которого интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения.
28. Классные доски в учебных помещениях №22,19,14, не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (местным освещением- софитами), (фото № 19), что является нарушением абз.5 пп.2.4.4 п.2.4 Гл.П СП 2.4.3648-20 согласно которого учебные доски должны быть оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
29. При отделке помещений не соблюдаются следующие требования: полы в кабинете № 17 (имеют дефекты и повреждения, нарушения гигиенического покрытия : линолеумное покрытие изношено- имеются дыры(фото №20), полы в тамбуре перед спортивным залом не ровные, цементная стяжка растрескалась (фото №21) , что не допускает их качественную влажную обработку и дезинфекцию и является нарушением пп.2.5.2. п.2.5.гл.П СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20)
30. При отделке помещений не соблюдаются следующие требования: стены и потолки в учебных классах имеют дефекты и повреждения, имеются следы от протеканий и признаки поражений грибок; краска на стенах местами потрескалась, отпадает; имеется выпадение штукатурки на стенах (санитарный узел при спортивном зале, учебные кабинеты № 17,15,лестничный марш на третьем этаже, №27,32,)(фото №22-23), что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: учебные кабинеты что, является нарушением пп.2.5.3 Гл. 2 СП 2.4.3648-20;

31. Не проводится чистка оконных стекол, между рамами грязь, имеются окна с трещинами (санитарные узлы 2,3 этаж, кабинет №14)(фото №24), что является нарушением п.2.8.3 гл.2 СП 2.4.3648-20, согласно которого остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.
32. Не проведено обследование технического состояния системы вентиляции, что является нарушением абзаца 3 п.2.7.4 гл.2 СП 2.4.3648-20, согласно которого обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.
33. В учебном корпусе №2 по адресу: 606860, Нижегородская область, г.Ветлуга, ул.М.Горького, д.80, в кабинете теоретических занятий №22 - на 1 ряду 1 парта составил 218лк, на 2 ряду 1 парта составил 201лк, на 2 ряду 2 парта составил 186лк, при нормативе 400 лк, что не соответствует требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается протоколом измерения искусственной освещенности № 03/1-02-0312 от 25.10.2021 г. и экспертным заключением № 03-3164 от 26.10.2021 г. выданными Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск», что является нарушением раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пп.2.8.5 п.2.8 гл.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ветлужский лесоагротехнический техникум» (ГБПОУ ВЛАТТ);
ОГРН 1025201205985 ИНН 5209003764

ГБПОУ ВЛАТТ –учебный корпус № 1, пищеблок

по адресу: 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Крутцы, Территория ГБОУ СПО ВЛАТТ

1. В помещениях учебного корпуса № 1 ГБПОУ ВЛАТТ провести декоративный ремонт полов, а именно:
в учебном здании № 1 на 1 этаже в душевой, полов под раковиной для мытья рук в малярной мастерской, полов на 4 этаже в жилых комнатах № 3,6,15, ступеньки на лестничном пролете (правом) между 1 и 3 этажами.
Срок исполнения: 10.11.2022 г.
2. В помещениях учебного здания № 1 ГБПОУ ВЛАТТ провести декоративный ремонт стен и потолков, материалами допускающих их мытьё и дезинфекцию а именно:
стены в душевой; стены и потолки в помещении прачечной, стены и двери в санитарном узле для мальчиков на 1 этаже; стены и пололки в комнате для хранения уборочного

- инвентаря, стена в помещении кухни для приготовления пищи самими детьми, живущими в общежитии, потолков в кабинете № 13, потолков и стен на 4 этаже в жилых комнатах № 3,6,15
Срок исполнения: 10.11.2022 г.
3. Оборудовать в учебном здании № 1 помещение для обработки, хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.
Срок исполнения: 10.11.2022 г.
4. В санитарных узлах для детей на раковинах для мытья рук иметь кожные антисептики для обработки рук постоянно.
Срок исполнения: 10.11.2022 г.
5. В кабинете №13 провести реконструкцию осветительной системы, использовав один тип ламп освещения (люминесцентные или светодиодные).
Срок исполнения: 10.11.2022 г.
6. В учебном здании №1, в малярной мастерской, в кабинете технологическом, плотническом (фото № 11) иметь на всех источниках искусственного освещения светильники. Замена вышедших из строя источников света, а именно перегоревших люминесцентных ламп должна проводиться своевременно.
Срок исполнения: 10.11.2022 г.
7. Довести уровень искусственной освещенности в учебном корпусе №1 по адресу: 606860, Нижегородская область, Ветлужский район д. Крутцы, территория СПО ВЛАТТ, в мастерской трудового обучения (малярных работ); в мастерской по обработке древесины - в соответствии с требованиями раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пп.2.8.5 п.2.8 гл.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Срок исполнения: 10.11.2022 г.
8. Классные доски в мастерских, во всех учебных помещениях, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (местным освещением-софитами)
Срок исполнения: 10.11.2022 г.
9. Обеспечить горячим водоснабжением кабинет столярной и плотницкой мастерской, малярной мастерской
Срок исполнения: 10.11.2022 г.
10. Заменить 1 умывальную раковину в малярной мастерской, отремонтировать помещение и оборудование в санитарном узле для детей на 2 этаже, где размещается общежитие
Срок исполнения: 10.11.2022 г.
11. Заменить частично ученическую мебель, а именно стулья в учебных классах, которые имеют дефекты и повреждения.
Срок исполнения: 10.11.2022 г.
12. Приобрести оборудование для обеззараживания воздуха и обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в учебных кабинетах.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
13. В туалетах влажную уборку проводить после каждой перемены. Разработать график.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
14. Остекление окон выполнить из цельного стекла, в кабинете «технологический плотнический» Чистка оконных стекол проводить по мере их загрязнения.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
15. В общежитии для обучающихся в возрасте до 18 лет оборудовать помещение для оказания медицинской помощи и изолятор (для временной изоляции заболевшего до его госпитализации в медицинскую организацию или до приезда родителей или законных представителей).
Срок исполнения: 10.11.2022г.
16. Мебель для детей (парты, столы и стулья) обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, согласно которому цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.
Срок исполнения: 10.11.2022г.

17. В учебной столярной и плотнической мастерской станки установить на фундаменте.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
18. На пищеблок приобрести приборы для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
19. На пищеблоке иметь всю посуду для приготовления блюд выполненной из нержавеющей стали, не весь инвентарь, используемый для раздачи и порционированию блюд иметь заводскую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
20. В учебном корпусе № 1, в общежитии организовать питьевой режим для учащихся постоянно.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
21. Провести обследование технического состояния системы вентиляции, в соответствии с абзаца 3 п.2.7.4 гл.2 СП 2.4.3648-20, согласно которого обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.
Срок исполнения: 10.11.2022г.

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ветлужский лесоагротехнический техникум» (ГБПОУ ВЛАТТ)- учебный корпус № 2 по адресу: 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. М.Горького, 80

22. На территории корпуса №2 контейнер (мусоросборник) установить в соответствии с требованиями п.2.2.3 гл.2 СП 2.4.3648-20 согласно которому на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
23. В учебном здании №2, в кабинетах № 4,12,26,27,29,31 32 заменить перегоревшие светильники. Замена вышедших из строя источников света, а именно перегоревших люминесцентных ламп проводить своевременно.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
24. Приобрести оборудование для обеззараживания воздуха и обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в учебных кабинетах.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
25. Помещение для обработки, хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
26. Отремонтировать санитарно-техническое оборудование, а именно два унитаза для мальчиков в мужском туалете.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
27. Интерактивные доски в учебных помещениях №33,34 расположить по центру фронтальной стены классного помещения.
Срок исполнения: 10.11.2022г.
28. Классные доски в учебных помещениях №22,19,14, оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (местным освещением- софитами)
Срок исполнения: 10.11.2022г.
29. В помещениях учебного корпуса № 2 ГБПОУ ВЛАТТ провести декоративный ремонт полов, а именно: полов в кабинете № 17, полов в тамбуре перед спортивным залом
Срок исполнения: 10.11.2022г.
30. В помещениях учебного здания № 2 ГБПОУ ВЛАТТ провести декоративный ремонт стен и потолков, материалами допускающих их мытье и дезинфекцию а именно:

стен и потолков в учебных классах, где имеются дефекты и повреждения, имеются следы от протеканий и признаки поражений грибом; краска на стенах местами потрескалась, отпадает; имеется выпадение штукатурки на стенах (санитарный узел при спортивном зале, учебные кабинеты № 17,15, лестничный марш на третьем этаже, №27,32.)

Срок исполнения: 10.11.2022г.

31. Проводить чистку оконных стекол, между рамами, заменить окна с трещинами (санитарные узлы 2,3 этаж, кабинет №14 или остекление окон выполнить из цельного стекла.

Срок исполнения: 10.11.2022г.

32. Провести обследование технического состояния системы вентиляции, в соответствии с абзаца 3 п.2.7.4 гл.2 СП 2.4.3648-20, согласно которого обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

Срок исполнения: 10.11.2022г.

33. Довести уровень искусственной освещенности в учебном корпусе №2 по адресу: 606860, Нижегородская область, г.Ветлуга, ул.М.Горького, д.80, в кабинете теоретических занятий №22 в соответствии с разделом V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пп.2.8.5 п.2.8 гл.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 10.11.2022г.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ветлужский лесоагротехнический техникум» (ГБПОУ ВЛАТТ); ОГРН 1025201205985 ИНН 5209003764**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах	 <p>Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора</p> <p>СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП</p> <p>Сертификат: 03C2649A5B7F1697778E50632988C18AC60A73 Владелец: Грузина Наталья Сергеевна Действителен с 18-05-2021 до 18-08-2022</p>	Н.С.Грузина
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» 10 2021г. Грибанова Л.В. Грибанова
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____